

Бланк ознакомления с инструкцией по использованию газового оборудования

При использовании газового оборудования **СТРОГО ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛА** хранения и использования оборудования, так как даже самая безопасная газовая установка при неверных действиях работников может иметь негативные последствия для здоровья и жизни людей в ресторане!

1. Общая информация по работе с газовым оборудованием:

- 1.1. Заправку газовых баллонов может выполнять **только** уполномоченная osoba Управляющей компании, которая имеет соответствующую подготовку по работе с газовыми установками.
- 1.2. **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** выполнять заправку баллонов работникам ресторана самостоятельно!
- 1.3. Менять газовый баллон может работник, который **выучил и подписал инструкцию по работе с данным оборудованием**, а также на практике сдал выполнение правил замены баллонов Управляющему или Шефу ресторана.
- 1.4. После подключения полного баллона к системе, показания редуктора не должны превышать **отметку «8»** (заправка осуществляется на 70% от общего объема баллона: в нашем случае баллон 11 кг заправляется максимум 8 кг газа, поэтому максимальное показание редуктора должно быть «8»). Поэтому полным заправленным баллоном считается баллон с показателем редуктора «8».
- 1.5. Если стрелка редуктора подключенного баллона находится в желтом секторе – это свидетельствует о том, что баллон пуст и требуется замена.

2. Правила хранения газовых баллонов:

- 2.1. Храните газовые баллоны только **в вертикальном положении**.
- 2.2. Храните неподключенные баллоны в специально отведенном месте, которое определит Управляющий и Шеф ресторана. **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** менять место хранения баллонов работникам ресторана самостоятельно!
- 2.3. Место хранения баллонов должно иметь хорошую циркуляцию воздуха и не иметь прямого попадания солнечных лучей на баллоны (в теплое время года).
- 2.4. В холодное время года **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** хранить баллоны на улице, где температура воздуха может опускаться ниже 0°C.
- 2.5. При выполнении каких-либо работ около места хранения газовых баллонов **будьте предельно аккуратны**, чтобы избежать случайных падений баллонов!
- 2.6. **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** хранить баллоны **рядом** с источником открытого огня или **рядом** с высокотемпературным оборудованием, обогревателями, чтобы баллоны не нагревались (расстояние от баллона до подобного оборудования должно быть не менее 1 метра). Не допускайте нагревание баллонов с газом любым другим возможным способом.
- 2.7. При хранении баллонов **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** ставить на них какие-либо предметы, коробки с товаром, садиться или становиться на баллоны ногами, накрывать их вещами, бумагами и т.д.
- 2.8. **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО** пытаться вскрыть баллон или демонтировать вентиль баллона, либо проводить любые другие физические действия (кидать, бить баллон и т.д.), которые могут нарушить целостность или исправность баллона.

3. Правила подключения (замены) баллонов:

- 3.1. Замена газового баллона **обязательно** проводится в присутствии Управляющего или Шефа ресторана! Работникам ресторана самостоятельно выполнять замену баллонов с газом - **СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!**
- 3.2. Перед заменой баллона убедитесь, что он пуст (стрелка редуктора находится в желтой зоне).
- 3.3. Закройте вентиль пустого баллона.
- 3.4. Принесите полный баллон для замены. Дайте баллону нагреться **5 минут** до температуры воздуха на кухне.
- 3.5. Открутите гайку, которой соединены баллон и шланг подачи газа.
- 3.6. Присоедините шланг подачи газа к полному баллону и закрутите гайку. Используйте гаечный ключ для более плотной затяжки гайки, чтобы избежать утечки газа.
- 3.7. Откройте вентиль полного баллона для подачи газа в систему.
- 3.8. **Проведите тест на определение утечки газа («мыльный тест»):**

- возьмите губку для мытья посуды
- нанесите моющее средство и вспените его на губке
- нанесите мыльный раствор на вентиль и соединительные гайки системы
- понаблюдайте 1 минут за нанесенным мыльным раствором: если надуваются мыльные пузыри – это говорит о том, что есть утечка газа; если мыльный раствор не дает пузырей – газовая установка готова к использованию.

3.9. После проведения «мыльного теста» Управляющий/Шеф дает разрешение на использования газовой установки.

4. КРИТИЧНО ВАЖНО! Если при проведении «мыльного теста» есть утечка газа:

- **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** газовую установку!
- переподключите шланг подачи еще раз (так же выполняем в присутствии Управляющего или Шефа)
- снова повторите «мыльный тест»
- если переподключение не решило проблему, закройте вентиль подачи газа и свяжитесь для решения проблемы с Техническим директором компании.

5. Использование газовой установки в течение рабочей смены:

5.1. Газовые установки используйте **только при временных отключениях электроэнергии** в ресторанах.

5.2. **Открывайте подачу газа** перед началом работы и, соответственно, после окончания работы на установке – **перекрывайте вентилем подачу газа**. Управляющему или Шефу ресторана обязательно необходимо контролировать данное правило во время работы.

5.3. Если во время смены вы заменили запах газа – **немедленно** сообщите об этом Управляющему или Шефу ресторана!

5.4. Во время подготовки к закрытию ресторана, **проверяйте перекрыта ли подача газа в систему. СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ОСТАВЛЯТЬ ДАННУЮ СИСТЕМУ С ОТКРЫТОЙ ПОДАЧЕЙ ГАЗА НА НОЧЬ!**

ФИО работника _____ Подпись _____

Практику принял:

ФИО УП / Шефа _____ Подпись _____

Дата _____